

제 2013-BO-0672 호



# 안 전 인 증 서

Schischek GmbH

Mhulsteig 45, Gewerbegebiet Sud 5, 90579 Langenzenn, Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목  
압력/차압스위치

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델  
ExBin-P

인증번호  
13-AV4BO-0672

용량·등급  
Ex emb [ia] IIC T6  
Supply:U=24VDC/AC, 50..60Hz, Um=30V,  
Relay Output Rating:(250VAC/0.1A, 125VAC/0.2A, 30VAC/0.5A,  
220VDC/0.1A, 110VDC/0.2A, 30VDC/0.5A), Tamb: -20℃ ~ 50℃

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2010-36호)

인 증 조 건

아래 주소에서 생산되는 제품에 한함.

Schischek GmbH, Mhulsteig 45, Gewerbegebiet Sud 5, 90579 Langenzenn, Germany

2013년 11월 07일

한국산업안전보건공단 이사장



